



г. Ковров., ул. Хвойная, д. 68, тел: (49232) 4-12-88 тел/факс 9-94-04
г. Владимир ул. Семашко, 8 тел. 89290291025
Сервисная служба: 89290291024 , 89290291023
e-mail: info@tsfera.ru • http://www.tsfera.ru

Исх.№ 173/16 от 11.10.2016г.

Председателю правления
ТСЖ Строителей, 28
Кирилловой Т.Ю.

Настоящим, сообщаем, что при выезде на объект инженера АДС в тепловом пункте Б, В, расположенном по адресу: г. Ковров, ул. Строителей, д.28, специалистами ООО ИЦ «Теплосфера» была выявлена неисправность электропривода двухходового крана системы отопления, не подлежащая ремонту.

В связи с этим, для стабильного и бесперебойного отпуска тепла в зимний период, согласно температурного графика, необходимо приобрести и заменить вышедший из строя электропривод.

С уважением!

Начальник АДС
ООО ИЦ «Теплосфера»

С.В.Зайцев

ТСЖ "Строителей 28"	
Вход №	66
« 21 »	10
Подпись	20.10.16 г.

